



Tagfod/lodret skel (lodret snit)

Tegl

Indvendig

Brandcellevægge/brandsektionsvæg

NOTE: Sammenbygningen udføres iht. Tegl 36.

Myndighedens godkendelse af den valgte konstruktion skal sikres i hvert enkelt tilfælde.

Lægter der går igennem mørtelpuden skal være trykimprægneret konstruktionstræ.

- |    |   |    |            |
|----|---|----|------------|
| 3  | Tegl i skillevæg  | 80 | Fugtspærre |
| 6  | Spær  | 83 | Undertag   |
| 15 | Tegltagsten   |    |            |
| 25 | Afstandsliste   |    |            |
| 26 | Lægte, afbrydes på hver side af væg.<br>Min. 38 x 73 mm |    |            |
| 29 | Mellemlægsklods   |    |            |
| 37 | Mørtelpude, min. 200 mm bred                            |    |            |
| 48 | Gipsplader  |    |            |
| 60 | Isolering   |    |            |
| 79 | Indboret muranker, fastholdt til klods                  |    |            |

M81B

1.10.2012

Tegningshistorik	1.1.1997 - M9H	1.6.1999	1.3.2006