



Tagfod (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig. Saksespær

Tag med udhæng, 25°

Undertag, diff. åben plademateriale

Hulmur, 468 mm

NOTE: Udluftningsareal på min. 200 cm² pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

- | | | | |
|----|---------------------------------------|-----|----------------------------|
| 1 | Tegl i formur | 30 | Plademateriale, diff. åben |
| 2 | Tegl i bagmur | 35 | Loft |
| 15 | Tegltagsten | 60 | Isolering |
| 23 | Fodblik | 70 | Trådbinder |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner | 74 | Forankring af tagværk |
| 25 | Afstandsliste | 75 | Snefangsrør |
| 26 | Lægte | 83 | Undertag |
| 27 | Vandfast krydsfiner eller tilsvarende | 95 | Ventilation |
| 28 | Sternbrædt | 118 | Elastisk fuge |
| 29 | Udhængsbrædder | | |

M8SB2

1.3.2006

Tegningshistorik

