



Tilslutning (lodret snit)

Teglblokke i bagmur

Fladt tag

Mod ydervæg/indervæg

Træbjækelag (bærende kant)

Hulmur, 348 mm

NOTE: Til murkrone kan anvendes tegning nr. M7MH og M7MI.

Som alternativ løsning til de åbne studsfuger kan anvendes et elektrikkerrør/rundstok som liggende i fugen. Elektrikkerrør/rundstok fjernes efter færdiggørelsen. Løsningen er vist på tegning nr. 01OB.

Af lufttæthed omkring bjælkeender sikres, således at BR's krav, om luftskifte gennem utæthed i klimaskærm kan overholdes.

Af luftskifte som følge af utæthed må ikke overstige 1,5 l/s pr. m² ved trykprøvning med 50 Pa.

- | | |
|--|---|
| (1) Tegl i formur | (70) Trædbinder |
| (2) Teglblokke i bagmur | (80) Fugtsperre |
| (8) Træbjækelag | (98) 1-2 studsfuger pr. m friholdes for mørte |
| (19) Isolerende byggesten (min. 3 skifter) | |
| (21) Løskant | |
| (35) Omrids loft | |
| (40) Puds | |
| (49) Tagkonstruktion | |
| (60) Isolering i randzone | |
| (62) Trykfast isolering over bjælkeender | |

