

P8IA

01.01.2015

NOTE: Konstruktionen godkendes i hvert enkelt tilfælde af de stedlige brandmyndigheder.

Der må ikke anvendes bindere eller andre faste forbindelser mellem de to vægge.

Installationer skal placeres forskudt for hinanden.

Eldåser forskydes min. 10 gange isoleringstykkelsen.

Installationer må ikke gennembryde væggene.

Hvis der anvendes gipspladeloft, er det kun nødvendigt at opføre én tagrumstrekant, da gipspladerne reducerer lydtransmissionen via tagrummet.

Én trekant af 75 mm porebeton kan anvendes som brandsektionsvæg (EI 60).


U_{lv}	ψ_{kt}
0,12	0,13

Tagrum / lodret skel (lodret snit)

Væg: H+H Multipladen
H+H Vægelementet
H+H Murblokken

Lejlighedsskel / tagrum

Brandsektionsvæg, del af brandkammerstatning



H + H Danmark A/S

Bushøjvænget 129 - 8270 Højbjerg - www.hplush.dk

TLF 70 24 00 50

FAX 70 24 00 51