



T1TA1

1.2.2012

Sokkel (lodret snit)

Isolerende teglblokke i bagmur

Blokke/tynd gulvbelægning

Leca® termblokke 390 mm (135)

Letklinker ($\lambda_{\text{dekl}} = 85 \text{ mW/mK}$), 190 mm

Trykfast isolering ($\lambda_{\text{dekl}} = 38 \text{ mW/mK}$), 100 mm

Kombinationsvæg, 420 mm

NOTE: Radonspærre udføres iht. SBI-anvisning 233. Blandt andet skal alle samlinger i folier og lign. klæbes, og folier skal klæbes til underlaget, hvor der ikke er tale om en klemt samling.

Højden fra naturligt terræn til underkant facade skal være mindst 150 mm.

Koten for det naturlige/ubefæstede terræn er angivet til 0,00 m. Koten for overside terrændæk skal være 0,05 m eller højere

- | | | | | | |
|----|--|----|-------------------------|----|-----------------|
| 1 | Tegl i formur | 58 | Letklinker coated | 59 | Bæredygtig jord |
| 2 | Isolerende teglblokke i bagmur | 60 | Isolering | | |
| 8 | Betonplade, armeret eller med svindarmering iht. SBI 233 | 62 | Trykfast isolering | | |
| 37 | Evt. stærkere mørtelfuge | 66 | Kantisolering | | |
| 38 | Udkast | 69 | Fugeisolering | | |
| 39 | Sokkelpuds | 71 | Trådbinder til limfuge | | |
| 40 | Letpuds, gips | 74 | Forankring af tag | | |
| 50 | Betonfundament | 80 | Fugtspærre | | |
| 52 | Leca® termblokke 390 mm (135) | 82 | Fugtspærre/radonsikring | | |

Tegningshistorik

1.2.2010

