



Tag (lodret snit)

Skorsten

Tag med 45° hældning

Øverste inddækning, skotrende

NOTE: Udluftningsareal på min. 200 cm² pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

- 3 Tegl, skorsten
- 6 Spær
- 15 Tegltagsten
- 21 Løskant
- 24 Krydsfiner, min. 18 mm
- 25 Afstandsliste
- 26 Lægte, min. 38x73 mm
- 30 Skotrende, svineryg min. fald 1:40
- 80 Fugtspærre, klæbet til skorstenselement
- 83 Undertag

Tegningshistorik

1.6.1999

1.3.2006