



Tilslutning (lodret snit)

Betonsøjle

Forankring af formur, snit A - A

NOTE: Ved forankring af formur til betonsøjle eller ramme skal der tages hensyn til de 2 materialers forskellige temperaturbevægelser.

Den viste samling giver mulighed for lodrette differensbevægelser og optagelse af kraften i vægplanen og vinkelret på vægplanen i vandret retning.

Ved dimensionering af samlingen sættes binderens fri længde til $\bar{L} \times 45$ mm = 64 mm.

Differensbevægelsen mellem murværk og beton sættes til 0,21 mm/m.

Forskydningskapaciteten af 1 binder vinkelret på vægplanen i vandret retning, sættes til 1/2 af binderens træk/tryk kapacitet.

Vedr. snit B - B, se tegn. nr. U7EE.

- ① Tegl i formur
- ⑫ Betonsøjle/ramme
- ④⑨ Liggefuge
- ⑥⑦ Blød isolering, l = 45 mm
- ⑦⑩ Binder - 3 mm, indboret. Binderen er placeret 45° fra vægplanen og hver anden binder er placeret i modsat retning
- ⑪⑤ Dilatationsfuge

Tegningshistorik

1.4.2000

1.3.2006