



Etageadskillelse (lodret snit)

Monomur

Rækkehus. Bærende kant

Træbjælkelag

Monomur, 425 mm, T12

NOTE: Lufttæthed omkring bjælkeender sikres, således at BR's krav, om luftskifte gennem utætheder i klimaskærm kan overholdes. Luftskifte som følge af utæthed må ikke overstige 1,5 l/s pr. m ved trykprøvning med 50 Pa.

- | | | | |
|----|---|----|----------------|
| 1 | Monomur, isolerende teglblokke | 84 | Svær asfaltpap |
| 8 | Træbjælkelag | | |
| 19 | Udfyldningsblok | | |
| 35 | Loft | | |
| 37 | Mørtelfuge | | |
| 40 | Letpuds, gips. Afsluttes med elastisk fuge ved overside dæk | | |
| 41 | Gulvkonstruktion | | |
| 45 | Letpuds | | |
| 60 | Isolering | | |
| 62 | Trykfast isolering over bjælkeender | | |

Tegningshistorik

15.9.2007